



La société **Oldham S.A.S.**, ZI Est 62000 Arras France, atteste que la
Oldham S.A.S. company, ZI Est 62000 Arras France, declares that the

Système de mesure CPS –Monitoring system CPS

Incluant la centrale de mesure, les détecteurs de gaz, les modules E/S et relais
Including the controller, the gas detectors, the relays and I/O modules

est conforme aux exigences de:
complies with the requirements of the following Directives:

I) Directive Européenne CEM 2014/30/UE du 26/02/14: Compatibilité Electromagnétique

The European Directive EMC 2014/30/UE dated from 26/02/14: Electromagnetic Compatibility

Normes harmonisées appliquées: **EN 50270:06** for type 1&2
Harmonised applied Standards

CEM-Appareils de détection de gaz
EMC-Apparatus for the detection of gases

II) Directive Européenne DBT 2014/35/UE du 26/02/14: Basse Tension

The European Directive LVD 2014/35/UE dated from 26/02/14: Low Voltage

Normes harmonisées appliquées: **EN 61010-1:10**
Harmonised applied Standard

Règles de sécurité pour appareils
électriques de mesure
*Safety requirements for electrical
equipment for measurement*

III) Norme de performance métrologique

Metrology Performance Standard

Normes appliquée
Applied Standard

VDI 2053:04, Annex2,
Mesure du CO (CO measurement)

Organisme certificateur
Certification Body

 **TÜVRheinland® (Köln, Germany)**
Product Right

Rapport d'essai
Test Report

S274 2007 T1

Arras, le 20/04/2016 (April 20th, 2016)

Michel Spellemacker



Oldham S.A.S.
Z.I. EST - C.S. 20417
62027 ARRAS Cedex - FRANCE
Tel. : +33(0)3 21 60 80 80
www.oldhamgas.com


Global Director of Product Management